

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»

662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54

Тел.: (391-9)73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора

662970, ЗАТО г. Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Красноярская, 49

Тел.: (391-9) 76-97-10, ogpn_ugps2 @ mail.ru

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

(место составления акта)

25 июня 2021 г.

(дата составления акта)

по адресу: 662970, Красноярский край,

ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,

ул. Красноярская, 49, кабинет 1-14

11 час.30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля индивидуального предпринимателя**

№ 87

По адресу/адресам:

Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Саянская, 5.

(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 22 июня 2021 г № 87 о

проведении внеплановой \ выездной проверки юридического лица

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена внеплановая проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62

«Улыбка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«24» июня 2021 г. с 10 час.00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 30 минут

«25» июня 2021 г. с 11 час.00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 дня / 1 час

Акт составлен:

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Иванова Елена Ивановна – заведующий МБДОУ № 62 «Улыбка» уведомлен, копию

распоряжения получил 22 июня 2021 года в 15 час. 30 мин. и ознакомлен с распоряжением о

Проведении проверки 24 июня 2021 года в 10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Бардюк Анастасия Алексеевна – инспектор ОГППН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

МЧС России» - государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

России» по пожарному надзору

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:

Иванова Елена Ивановна - заведующий МБДОУ № 62 «Улыбка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки

• **выявлены нарушения требований пожарной безопасности** или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

N п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3
	Ул. Саянская 5.	
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация). Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов. Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	Юридическое лицо - МБДОУ № 62 «Улыбка»

• ~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

• выявлен факт невыполнения пункта № 1 предписания № 146/1/1 от 02.12.2019 г об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно:

N п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3
	Ул. Саянская 5.	
1.	Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям	Иванова Елена Ивановна -

нормативных документов. Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2021 № 390.	заведующий МБДОУ № 62 «Улыбка»
--	---

• ~~нарушений не выявлено~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Бардюк Анастасия Алексеевна, инспектор
ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 2 МЧС России» - государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2
МЧС России» по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица

(должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)



(подпись)

М.Л.П.

**С актом проверки ознакомлен,
акт со всеми приложениями получил:**

Иванова Елена Ивановна - заведующий
МБДОУ № 62 «Улыбка»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 0

«25» июня 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)