

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»

662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора

662973, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Красноярская, 49
Тел.: (391-9) 76-97-10, ogpn Ugps2 @ mail.ru

Предписание № 87/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 62 «Улыбка»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 22 июня 2021 года № 87 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 24.06.2021 г. по 11 ч. 30 мин. 25.06.2021 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору Бардюк Анастасией Алексеевной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Улыбка» на объекте защиты, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, улица Саянская, 5, совместно с заведующим МБДОУ № 62 «Улыбка» Ивановой Еленой Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предпи сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
Ул. Саянская, 5				
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской	01.06.2023	

пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация). Смонтированная установка пожарной сигнализации выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

Бардюк А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"25" июня 2021 года



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Иванова Елена Ивановна – заведующий МБДОУ № 62 «Улыбка»

(должность, фамилия, инициалы)

"25" июня 2021 года

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)